



КСО-322Т. Серия "Светлояр"

1	Порядковый номер камеры по плану	1	2	3	4	5	6
2	Назначение камеры						
3	Диспетчерское наименование						
4	Номер схемы главных цепей	60					
5	Номинальное напряжение, кВ	-					
6	Номинальный ток сборных шин, А	630	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 10			
7	Блокировка (М-механическая, Э - электромагнитная)	<input type="checkbox"/> М <input type="checkbox"/> Э	<input checked="" type="checkbox"/> НЕТ				
	Взаимная блокировка с РУНН КТП на замках Гингомана	<input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ					
8	Схема главных цепей						
	Размеры камеры, мм (ШxВxГ)	420x850x1850					
	Коммутационный аппарат (тип, напряжение, ток отключения, номинальный ток)	СКС-12 V630					
	Предохранитель (ток плавкой вставки), А	БЗП-01					
	Минипроцессорный блок РЗА (тип, модификация)	БЗП-01					
	Ограничители перенапряжения (тип, напряжение)						
	Трансформатор напряжения (тип)						
	Трансформатор собственных нужд (тип, мощность)						
	Трансформатор тока	ТП-ЭК	/5				
		Класс точности обмоток	0,5/10Р				
		Вид учета: К - коммерческий, Т - технический, прочее - без учета	-				
	Учет электроэнергии	Условное обозначение прибора учета					
		Место установки (Д - дверь, ШУ - шкаф учета)					
	Присоединяемый кабель (количество, марка и сечение)						
	Кабельные адаптеры (тип)						
	Трансформатор тока нулевой последовательности (количество, тип)						
		Дополнительные параметры для всех камер					
		* - параметры стандартной конфигурации					
		пер. 220В*	<input checked="" type="checkbox"/>	пост. 110В	<input type="checkbox"/>	пост. 220В	<input type="checkbox"/>
		По отдельному опросному листу					
	Термомеханика	По отдельному опросному листу					
	Освещение кабельного отсека	НЕТ*	<input checked="" type="checkbox"/>	=24В	<input type="checkbox"/>		
	Закрывание нижней части кабельного отсека панелями	НЕТ*	<input checked="" type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>		
	Способ поставки	По одной*		<input type="checkbox"/>	Другое	<input type="checkbox"/>	В составе КТП
	Упаковка	Стандарт		<input checked="" type="checkbox"/>	Другое	<input type="checkbox"/>	
	Дополнительные требования:						
	План расположения камер КСО-322Т:						
	Высота камер 1850 мм, ширина 420 мм, глубина 850 мм						

1. Типовым решением является применение шина собственных нужд (~220В) ШСН, обеспечивающего питание цепей РЗА, цепей управления многофункциональным коммутационным модулем (КМ), цепей сигнализации, оперативных блокировок освещения камер; подбемки окна обзора положения ножей заземлителя;
2. Высота указана без учёта цоколя, при усложии применения типового модуля вторичных цепей. При необходимости высота может быть увеличена.
3. Глубина указана по опорному основанию (каркасу). Полная глубина камеры с учетом реального отсека составляет 940 мм.

При необходимости выполнения нештатных решений следует обратиться к техническим спецификациям ООО «Элпроком».

Изм/Лист	№ докум	Подп.	Дата	КСО-322Т Серия "Светлояр" Опросный лист	Лист	Лист	Листов
Разраб.	Киевец						
Проверил	Демича						1
Н. контр.	Забойщикова						