

2КТП-БК - - - /0,4- 04 УХЛ1

Запрашиваемые данные		Запрашиваемые данные	
Напряжение, кВ		КРУ ВН	Телемеханизация
Мощность силовых трансформаторов, кВА		SM6	Функция
Схема соединения обмоток силового трансформатора		RM6	Необходимость исполнения
		FLUOKIT-M24+	Сигнализация открывания дверей подстанции
		Safe Ring	Контроль положения выключателя нагрузки и заземляющих разъединителей
		камеры КСО-301М	Измерение фазных токов
		Тип защиты силового трансформатора	Измерение фазных напряжений
		Ином. предохранителя силового трансформатора, А	
		релейная защита VIP30	
		релейная защита	
РУ НН		Блок 1(I СШ)	Блок 2 (II СШ)
Номинальное напряжение стороны низшего напряжения, В	380		
Схема первичных соединений			
Назначение линий		Ввод 1	Отходящие линии
Номинальные токи плавких вставок 1QS3...1QS11;2QS3...2QS11, А			1QS3 1QS4 1QS5 1QS6 1QS7 1QS8 1QS9 1QS10 1QS11
Необходимость учета эл. энергии на отходящих линиях (рекомендуемый счетчик-Меркурий 230 ART-03PRIDN)			
Количество и сечение кабелей отходящих линий			
Тип счетчика на вводе (рекомендуемый счетчик - Меркурий 230 ART-03 PRIDN)			
Цвет окраски наружных стен и дверей			
Наименование объекта			
Наименование заказчика			
Наименование проектной организации			

Дополнительные опции, поставляемые по согласованию с покупателем			
1	Выполнение АВР на вводах 0,4кВ	7	Увеличение комплекта ЗИП
2	Установка УТКЗ в КРУ ВН	8	Установка декоративной крыши
3	Установка дополнительной ячейки "отходящая линия" КРУ ВН в КТП-БК-Э	9	Необходимость установки ограничителей перенапряжения
4	Изготовление РУ 0,4кВ с автоматическими выключателями вместо выключателей XLBM	10	Расположение блоков 2КТП-БК - вариант 1 или вариант II
5	Обогрев подстанции		
6	Обеспечение наружного освещения		

КТНЮ.670232.009 АБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Задабурина		
Пров.	Сухова		
Т.контр.			
Н.контр.	Дадакина		
Умб.	Певзнер		
КТП-БК, 2КТП-БК Базовый альбом			
Опросный лист для заказа 2КТП-БК с выкатными автоматическими выключателями на вводах 0,4кВ 1000, 1250, 1600кВА			
Стadia	Лист	Листов	
Р	22.3		
000 "Элпроком"			

2КТП-БК - - - /0,4- 04 УХЛ1

Запрашиваемые данные		Запрашиваемые данные		
Напряжение, кВ		КРУ ВН	Телемеханизация	
Мощность силовых трансформаторов, кВА		SM6	Функция	
Схема соединения обмоток силового трансформатора		RM6	Необходимость исполнения	
		FLUOKIT-M24+	Сигнализация открывания дверей подстанции	
		Safe Ring	Контроль положения выключателя нагрузки и заземляющих разъединителей	
		камеры КСО-301М	Измерение фазных токов	
ПУ НН		Тип защиты силового трансформатора	Измерение фазных напряжений	
		Ином. предохранителя силового трансформатора, А		
		релейная защита VIP30		
		релейная защита		
Номинальное напряжение стороны низшего напряжения, В	380	Блок 1(І СШ)	Блок 2 (ІІ СШ)	
Схема первичных соединений				
Назначение линий	Ввод 1	Отходящие линии	Ввод 2	Отходящие линии
Номинальные токи плавких вставок 1QS3...1QS11;2QS3...2QS11, А		1QS3 1QS4 1QS5 1QS6 1QS7 1QS8 1QS9 1QS10 1QS11		2QS3 2QS4 2QS5 2QS6 2QS7 2QS8 2QS9 2QS10 2QS11
Необходимость учета эл. энергии на отходящих линиях (рекомендуемый счетчик-Меркурий 230 ART-03PRIDN)				
Количество и сечение кабелей отходящих линий				
Тип счетчика на вводе (рекомендуемый счетчик - Меркурий 230 ART-03 PRIDN)				
Цвет окраски наружных стен и дверей				
Наименование объекта				
Наименование заказчика				
Наименование проектной организации				
Дополнительные опции, поставляемые по согласованию с покупателем				
1 Выполнение АВР на вводах 0,4кВ		7 Увеличение комплекта ЗИП		
2 Установка УТКЗ в КРУ ВН		8 Установка декоративной крышки		
3 Установка дополнительной ячейки "отходящая линия" КРУ ВН в КТП-БК-Э		9 Необходимость установки ограничителей перенапряжения	КРУ ВН (камеры КСО-301М) НН	
4 Изготовление ПУ 0,4кВ с автоматическими выключателями вместо выключателей XLBM		10 Расположение блоков 2КТП-БК - вариант I или вариант II		

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Забабурина			
Пров.	Сухова			
Т.контр.				
Н.контр.	Дадакина			
Умб.	Певзнер			

КТНЮ.670232.009 АБ

КТП-БК, 2КТП-БК
Базовый альбом

Опросный лист
для заказа 2КТП-БК с автоматическими
выключателями на вводах 0,4кВ
250, 400, 630кВА

Стадия	Лист	Листов
Р	22.1	
000 "Элпроком"		

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2КТП-БК - - - /0,4- 04 УХЛ1

Запрашиваемые данные		Запрашиваемые данные			
Напряжение, кВ		КРУ ВН	Телемеханизация		
Мощность силовых трансформаторов, кВА		SM6	Функция		
Схема соединения обмоток силового трансформатора		RM6	Необходимость исполнения		
		FLUOKIT-M24+	Сигнализация открывания дверей подстанции		
РУ НН		Safe Ring	Контроль положения выключателя нагрузки и заземляющих разъединителей		
		камеры KCO-301M	Измерение фазных токов		
		Тип защиты силового трансформатора	Измерение фазных напряжений		
		Ином. предохранителя силового трансформатора, А			
		релейная защита VIP30			
		релейная защита			
		Блок 1 (I СШ)	Блок 2 (II СШ)		
Номинальное напряжение стороны низшего напряжения, В	380				
Схема первичных соединений					
Назначение линий		Ввод 1	Отходящие линии	Ввод 2	Отходящие линии
Номинальные токи плавких вставок 1QS3...1QS11;2QS3...2QS11, А			1QS3 1QS4 1QS5 1QS6 1QS7 1QS8 1QS9 1QS10 1QS11		2QS3 2QS4 2QS5 2QS6 2QS7 2QS8 2QS9 2QS10 2QS11
Необходимость учета эл. энергии на отходящих линиях (рекомендуемый счетчик-Меркурий 230 ART-03PRIDN)					
Количество и сечение кабелей отходящих линий					
Тип счетчика на вводе (рекомендуемый счетчик - Меркурий 230 ART-03 PRIDN)					
Цвет окраски наружных стен и дверей					
Наименование объекта					
Наименование заказчика					
Наименование проектной организации					
Дополнительные опции, поставляемые по согласованию с покупателем					
1 Выполнение АВР на вводах 0,4кВ		7 Увеличение комплекта ЗИП			
2 Установка УТКЗ в КРУ ВН		8 Установка декоративной крышки			
3 Установка дополнительной ячейки "отходящая линия" КРУ ВН в КТП-БК-Э		9 Необходимость установки ограничителей перенапряжения		КРУ ВН (камеры KCO-301M) НН	
4 Изготовление РУ 0,4кВ с автоматическими выключателями вместо выключателей XLBM		10 Расположение блоков 2КТП-БК - вариант I или вариант II			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КТНЮ.670232.009 АБ		
Разраб.	Забабурина				КТП-БК, 2КТП-БК Базовый альбом		
Пров.	Сухова						
Т.контр.							
Н.контр.	Дадакина				Опросный лист для заказа 2КТП-БК с разъединителями на вводах 0,4кВ 250, 400, 630кВА		
Умб.	Певзнер				Стадия	Лист	Листов
					Р	22.2	
					000 "Элпроком"		

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	